



SCHUCU Uberwach	nung von Feuerschutzabschlüssen					
Eigen-Überwa	chungsbericht Nr.:					
Name:	Objekt:					
Datum:	Straße, PLZ, Ort					
Herstellwerk:						
	Anzahl der Türen:					
	Übereinstimmungszeichen Nrn.:					
	überwachte Tür Ü-Zeichen Nr.:					
	Überwachung durch ÜG					
HWK – Nr.:/	Herrn/Frau:					
	eingesehen am:					
T30-1-FSA "Schüco ADS 80 FR 30" Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung// Z-6.20-1888 vom 13.10.2022 Geltungsda						
Die <b>Kennzeichnung</b> bezieht sich in gleicher \	Weise auf die Feuerschutzabschlüsse mit und ohne Oberteil und					
Seitenteil(e). Siehe Zulassung 1.1.2.						
Typ A Typ B Re	hmenaußenmaße Tür:					
Br	eite:					
	bhe:					
RAM 1000 - LD - 1000 - LD - 1000 - RAM 3500 - Typ D Ar	schlag nach DIN: links / rechts					
K(	Komplettes Elementmaß RAM mit Seitenteil(e) und Oberteil:					
	eite:					
HG CAMPA TO THE STATE OF THE ST	bhe:					
	nweis:					
	Abhängigkeit von der Größe und der Ausführung ist gebenenfalls die Zulassung Z-19.14-1830 zu beachten.					

	Tür- bzw. Elementabmessungen nach Zulassung						
Hergestellte Tür- bzw. Elementausführung ankreuzen		chgangsmaße: .D) Tür	Rahmenaußenmaße: (RAM) Tür/Element einschließlich Verbreiterungsprofile				
	Breite	Höhe	Breite	Höhe			
	von - bis	von - bis	von - bis	von - bis			
☐ Tür	460 - 1400	1648 - 2988	598 - 1518	1732 - 3047			
☐ Tür mit Oberteil	460 - 1400	1648 - 2988	598 - 1518	1857 - 4000			
☐ Tür mit 1 Seitenteil li od. re*	460 - 1400	1648 - 2988	748 - 3500	1857 - 3500			
☐ Tür mit 2 Seitenteilen li und re	460 - 1400	1648 - 2988	748 - 3500	1857 - 3500			
☐ Tür mit Oberteil und 1 Seitenteil li od. re*	460 - 1400	1648 - 2988	748 - 3500	1857 - 3500			
☐ Tür mit Oberteil und 2 Seitenteilen li u. re	460 - 1400	1648 - 2988	748 - 3500	1857 - 3500			
☐ Tür eingebaut in F30-Verglasung	460 - 1400	1648 - 2988	598 - unbegrenzt	1857 - 3500			

<sup>\*</sup> nicht zutreffendes streichen

- ≤ 1000 - RAM ≤ 3500

1.0 Maßkontrolle Zusammenbau					
Rahmenaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja	/ Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja	/ Nein
Flügelaußenmaße gemäß Stückliste (+- 1mm):	Ja	/ Nein	Maße innerhalb zugelassenem Maßbereich:	Ja	/ Nein
Luftspaltkontrolle/Schattenfugen auf Bandseite geme	essen	:	•		
oben /links/rechts: 5 ± 1 mm	Ja	/ Nein	unten: 8 +2 / -3 mm	Ja	/ Nein
Anmerkung:	•			•	
2.0 / 3.0 Profile					
Profile entsprechend Stückliste:			Falzdichtungen gem. Stückliste:	Ja	/ Nein
Blendrahmenprofile Tür + Umfeld	Ja	/ Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja	/ Nein
Flügelprofile einschl. Sockel und Riegel	Ja	/ Nein	ggf. erforderliche Isolatoren gem. Stückliste:	Ja	/ Nein
Eckverbindungen gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja	/ Nein	5		•
Verwendeter Kleber Typ:		•			
Anmerkung:					
4.0 Beschläge und Zubehör					
Bänder gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Anzahl Bänder je Flügel:		
Bandposition gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja	/ Nein	,		
Sicherungsbolzen gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Anzahl Si-Bolzen je Flügel:		
Position gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja	/ Nein			
Schlösser gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Fallenspiel i.O.	Ja	/ Nein
Wenn <b>NEIN</b> : Schlosstyp (Artikelnr./ Bezeichnung):		7	The state of the s		7
Lage + Befestigung lt. Konstruktionsvorgabe	Ja	/ Nein			
Zubehör (E-Öffner / Kontakte)	• •	,			
Zubehör gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja	/ Nein
sonstiges Zubehör:		7			,
Türdrücker					
gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja	/ Nein
Ausführung FSA (DIN 18273 / EN 179 / EN 1125)?	Ja	/ Nein	Typ:	Ja	/ INCIII
Drückerstift:	Ja	/ Neili	1,16.		
Anmerkung:					
Türschliesser / Türantrieb					
gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Befestigung gemäß Konstruktionsvorgabe?	Ja	/ Nein
Befestigungsart:	-	/ IVEIII	perestigang gernas konstruktionsvorgase.	Ju	/ IVEIII
Montageplatte (n):					
ggf. innenliegend Systemzubehör gemäß Vorgabe:	Ja	/ Nein			
Anmerkung / weitere Komponenten:	Ju	/ IVCIII			
Füllung (Verglasung Paneel einschließlich Glasleiste	und	Dichtung)	Glastyp:		
Glasdichtung gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Ätzsiegel und Aufkleber vorhanden	Ja	/ Nein
Klotzmaterial gemäß Konstruktionsvorgabe	Ja	/ Nein	Aufschäumer im Glasfalz (falls erforderlich)	Ja	/ Nein
Anmerkung:	Ju	/ IVCIII	Adischaumer im Glasiaiz (falls errordernen)	Ju	/ NCIII
6. Bodendichtung RS (nach DIN 18095)					
Ausführung gemäß Stückliste	Ja	/ Nein	Abdichtung / Dichteinheit nach Vorgabe:	Ja	/ Nein
Anmerkung / weitere Komponenten:	Ju	/ IVCIII	Tradentally Dientenment haen vorgase.	Ju	/ IVCIII
7. Funktionsprüfung und Kennzeichen					
Funktionsprüfung ausgeführt und i.O:	Ja	/ Nein			
Kennzeichen auf Flügel angebracht:	Ja	/ Nein			
Anmerkung:	134	/ ITC	<u> </u>		
Mitgeltende Dokumente sind als ANLAGE zu dem Be	richt	abzuspeich	nern und auf Verlangen vorzulegen!		
in Bezug genommene Stückliste / Werkauftrag			and an Formingen ForEurogen		
exakte Bezeichnung / Auftragsnummer:					
Abweichungsbericht / Fehlerprotokoll	Ja	/ Nein			
zugrundeliegendes Dok A zur Zulassung: wesentl. Ma		<u> </u>	nenten + die techn. Ausführung entspr. Dok A:	Ja	/ Nein
Eigenüberwachung ausgeführt am (Datum):		•	Anmerkung		
			/ Notizen:		
			/ Notizen.		
Signatur / Unterschrift verantwortl. Mitarbeiter(in)	-		/ NOtizen.		